



Отметка о размещении сведений в
едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 809/1**

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 160»
города Кирова (ИНН 4346049840);

Заведующему Шулаковой Наталии Николаевне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города
Кирова по пожарному надзору Лыскова Алексея Александровича №809 от 19.10.2021 в период с
25.10.2021 по 09.11.2021

Старшим инспектором ОНДПР г. Кирова капитаном внутренней службы Полубоярцевой
Наталией Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка здания детского сада по адресу: г. Киров, ул.
Дерендяева, 74

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

заведующий МКДОУ «Детский сад № 160» г. Кирова Шулакова Наталия Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В помещении склада заместителя АХЧ отделка стен выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (по факту бумажные обои).	ч. 7 ст.134 №123-ФЗ	01.10.2023	
2.	В помещении старшего воспитателя и психолога отделка стен выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (по факту бумажные обои).	ч. 7 ст.134 №123-ФЗ	01.10.2023	

3.	Для отделки стен в помещении методического кабинета на первом этаже применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажные обои).	ч. 7 ст.134 №123-ФЗ	01.10.2023	
4.	Для отделки стен в помещении делопроизводителя, расположенного на первом этаже, применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажные обои).	ч. 7 ст.134 №123-ФЗ	01.10.2023	
5.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Антошка», на улицу через наружную металлическую эвакуационную лестницу 3-го типа менее чем 1,2 метра в свету (по факту 0,68 метра).	п. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 № 123-ФЗ; п. 5.1.3, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.10.2023	
6.	Для отделки стен в помещении ^{спальной} игровой в группе «Ромашка» применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс пожарной опасности КМ2 (бумажные обои).	ч. 7 ст.134 №123-ФЗ	01.10.2023	
7.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Ромашка», на улицу через наружную металлическую эвакуационную лестницу 3-го типа менее чем 1,2 метра в свету (по факту 0,56 метра).	п. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 № 123-ФЗ; п. 5.1.3, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.10.2023	
8.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Солнышко», на улицу через наружную металлическую эвакуационную лестницу 3-го типа менее чем 1,2 метра в свету (по факту 0,66 метра).	п. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 № 123-ФЗ; п. 5.1.3, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.10.2023	
9.	Для отделки стен в помещении игровой в группе «Солнышко» применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс пожарной опасности КМ2 (бумажные обои).	ч. 7 ст.134 №123-ФЗ	01.10.2023	
10.	Для отделки стен в помещении игровой в группе «Колокольчик» применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс пожарной опасности КМ2 (бумажные обои).	ч. 7 ст.134 №123-ФЗ	01.10.2023	
11.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Колокольчик», на улицу через наружную металлическую эвакуационную лестницу 3-го типа менее чем 1,2 метра в свету (по факту 0,71 метра).	п. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 № 123-ФЗ; п. 5.1.3, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.10.2023	
12.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Родничок», на улицу через наружную металлическую эвакуационную лестницу 3-го типа менее чем 1,2 метра в свету (по факту 0,56 метра).	п. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 № 123-ФЗ; п. 5.1.3, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.10.2023	
13.	Ширина эвакуационного выхода из группы	п. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53,	01.10.2023	

	«Рябинушка», на улицу через наружную металлическую эвакуационную лестницу 3-го типа менее чем 1,2 метра в свету (по факту 0,73 метра).	ст. 89 № 123-ФЗ; п. 5.1.3, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020		
14.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Яблонька», на улицу через наружную металлическую эвакуационную лестницу 3-го типа менее чем 1,2 метра в свету (по факту 0,7 метра).	п. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 № 123-ФЗ; п. 5.1.3, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова -
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Полубоярцева Н.В.

(фамилия, инициалы)



« 27 » октября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МКДОУ «Детский сад №160»

(должность)

Шулакова Н.Н.

(фамилия, инициалы)

« 27 » 10 20 21 г.